99 (3282) ലോഡ്ഷെഡ്ഡിംഗ് ഒഴിവാക്കിയ ദിവസങ്ങളിലെ വൈദ്യുതിയാവശ്യം

ശ്രീ. സി.എഫ്. തോമസ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ലോഡ്ഷെഡ്ഡിംഗ് ഒഴിവാക്കിയ ദിവസങ്ങളിലെ കേരളത്തിലെ കൂടിയ വൈദ്യുതിയാവശ്യം എത്ര മെഗാവാട്ടാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) ജില്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ലോഡ്ഷെഡ്ഡിംഗ് ഒഴിവാക്കിയതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പീക്ക് ലോഡിലുണ്ടായ വർദ്ധനവ് എത്ര മെഗാവാട്ടാണ്;

(സി) വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ അറിവില്ലാതെയാണ് ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലെ ലോഡ്ഷെഡ്ഡിംഗ് പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതെന്ന ആരോപണം ശരിയാണോ;

(ഡി) ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലെ ലോഡ്ഷെഡ്ഡിംഗ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ബോർഡ് തീരുമാനത്തിന്റെ പകർപ്പ് നൽകുമോ;

(ഇ) പീക്ക്ലോഡ് ആവശ്യത്തേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ സ്ഥാപിത ശേഷിയും കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള അലോക്കേഷനും ഉണ്ടായിട്ടും ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ് തുടരുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടിയ വൈദ്യുതിയാവശ്യം 1954 മെഗാവാട്ടായിരുന്നു.

(ബി) ലോഡ്ഷെഡ്ഡിംഗ് നിലവിലിരുന്ന 1998 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ പീക്ക് ഡിമാന്റ് 1712.8 മെഗാവാട്ടും, 1999 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ - ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലോഡ്ഷെഡ്ഡിംഗ് ഒഴിവാക്കിയതിനുശേഷം 1827.9 മെഗാവാട്ടും ആയിരുന്നു. ഇതു തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്താൽ 115 മെഗാവാട്ടിന്റെ വർദ്ധനവുണ്ട്.

(സി) അല്ല.

(ഡി) അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്†

(ഇ) ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പ്രസരണ വിതരണ ശൃംഖല പീക്ക് ലോഡിൽ ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി മുഴുവനും വഹിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല. ആയതിനാലാണ് ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ് നിർബന്ധിതമാകുന്നത്.

100 (3283) ജലപദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണ ജോലികൾക്കായുള്ള പ്രീക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടെണ്ടർ

ശ്രീ. കെ.സി. വേണുഗോപാൽ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കുറ്റ്യാടി അഡീഷണൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ, ആതിരപ്പള്ളി എന്നീ ജലപദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണ ജോലികൾക്കായുള്ള പ്രീക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടെണ്ടർ പരസ്യം ചെയ്തത് എന്നാണ്;

---

†ലൈബ്രറിയിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly